

Prüfprotokoll Rauchwarnmelder

Jährliche Sicht- und Funktionsprüfung gemäß § 47 BauO NRW / DIN 14676

Objekt / Anschrift:

Wohnung / Einheit:

Prüfdatum:

Eigentümerin / Eigentümer:

Nutzer / Mieter:

Anzahl Melder gesamt:

Raum	Standort / Montageort	Melder vorhanden (Ja/Nein)	Umfeld frei / Sichtprüfung o.k.	Raucheintritts-öffnungen frei	Funktionstest (Prüftaste) o.k.	Herstell-/Austauschdatum	Bemerkung
Schlafzimmer							
Kinderzimmer							
Kinderzimmer							
Wohnzimmer							
Flur (Rettungsweg)							

Prüfschritte nach DIN 14676: Ausstattung (richtige Räume bestückt) · Umfeld frei (mind. 0,5 m um den Melder, nichts verdeckt) · Sichtprüfung (Gehäuse unbeschädigt und sauber) · Raucheintrittsöffnungen frei von Staub und Schmutz · Funktionstest über die Prüftaste (Warnsignal ertönt) · Haltbarkeit (Austausch spätestens 10 Jahre nach Inbetriebnahme).

Hinweis: Der Austausch nach spätestens 10 Jahren ist Sache der Eigentümerin/des Eigentümers und zählt nicht zur laufenden Wartung.

Hiermit wird die ordnungsgemäße Sicht- und Funktionsprüfung der oben aufgeführten Rauchwarnmelder gemäß § 47 BauO NRW und DIN 14676 bestätigt.

Ort, Datum · Unterschrift Prüfer/in

Unterschrift Nutzer/in bzw. Eigentümer/in (optional)